

PROTOKOL č. 22/07/125/ELI
o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

júl 2022

ZLOŽENIE ODBORNEJ KOMISIE

Predseda:	Ing. Martin Sičár
Členovia:	Ing. Dávid Furcoň
	Bc. Peter Ovcaričik

NÁZOV AKCIE

„SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM“

Investor: Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce

Stavba: parc. č. KN-C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok

PODKLADY

– Norma STN 33 2000-5-51

POPIS OBJEKTU

Plánovaný objekt bude slúžiť ako sociálno – komunitné centrum, so sedlovou strechou.

Rozmer objektu so strechou:

- Dĺžka..... 14,59 m
- šírka..... 9,1 m
- výška..... 4,78 m

Elektroinštalácia v objekte bude realizovaná v trubkách. Elektrické prístroje inštalovať na nehorľavé podložky. Používať materiály ktoré sú vhodné na horľavý podklad. Okolité prostredie nepôsobí korozívne. Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Objekt bude vykurovaný. Vetranie bude prirodzené prostredníctvom okien a rekuperáciou.

ROZHODNUTIE

Komisia určuje vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 nasledovne:

- **vnútorný priestor objektu:**
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ2, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,
CA2, CB1
- **kúpeľne, sprchy:**
AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ2, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,
CA2, CB1
- **priestor pod prístreškom:**
AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD2, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ2,
AS1, AT1, AU2,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,
CA2, CB1
- **priestor na streche:**
AA3 + AA5, AB8, AC1, AD3-dážď, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL1, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3,
AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1,
CA2, CB1

Poznámka:

Predmetné elektrické zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §4 odst.1, je zaradené do skupiny B.

V sprchách a umývacích priestoroch platia vzdialenosti ochranných zón podľa STN 33 20007-701. Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu platí STN 33 2312.

Zapísal: Ing. Martin Sičár

.....
Ing. Martin Sičár
predseda komisie