



POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2019
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
- Základná izolácia živých častí
- Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
- Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- Doplnkové ochranné pospojovanie
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, priestor vonkajší, viď TS

LEGENDA:

- POZEMOK INVESTORA
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- SPP2 PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA 3x100A NA STĹP
- RE RE 1.0 F402 - NAVRHOVANÝ PLASTOVÝ PILIEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
- HR HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- PROJEKTORVANÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN ULOŽENÉ V ZEMI
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NN, AlFe 50x4
- EXISTUJÚCI PODPERNÝ BOD NN
- 1 1 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI V BEŽNOM TERÉNE
- 2 2 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI POD SPEVNENOU PLOCHOU
- 3 3 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI POD CHODNÍKOM
- Rz ≤ 15Ω UZEMNENIE PEN VODIČA
- Rz ≤ 5Ω UZEMNENIE PEN VODIČA HR

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ STAVEBNÍK ZABEZPEČÍ PODROBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PRI KRIŽOVANÍ S INŽINIERSKÝMI SIETAMI SA VÝKOP MUSÍ REALIZOVAŤ RUČNE

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–		KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNIKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MARTIN SIČÁR			
	VYPRACOVAL	Ing. MARTIN SIČÁR			
INVESTOR	Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce				
MIESTO STAVBY	parc. č. KN–C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok				
NÁZOV STAVBY	SOCIÁLNO–KOMUNITNÉ CENTRUM			DÁTUM	07/2022
				FORMÁT	2x44
				ZÁKAZK. ČÍSLO	–
ČASŤ	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU	SITUÁCIA			1:200	E–01