


ROZMEROVÝ NÁČRT RE 1.0:ELEKTROMEROVÝ
ROZVÁDZAČTECHNICKÉ PARAMETRE:

- VÝROBCA - HASMA s.r.o. KROMPACHY
- TYPOVÉ OZNAČENIE - RE 1.0 F402
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRE JEDNÉHO ODBERATEĽA
- PRIAME MERANIE, TROJFÁZOVÝ ELEKTROMER, DVOJTARIF
- ISTIČ PRED ELEKTROMEROM - 0EZ LTN/3 B 25A
- MATERIÁL SKRINE - TVRDENÝ POLISTYRÉN
- KRYTIE IP44/IP20
- PRÍVODNÉ VEDENIE - DO 25mm²

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2019
 OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
 - Základná izolácia živých častí
 - Ochrana zábranami alebo krytmi
 OPATRENIA PRI PORUCHE:
 - Samočinné odpojenie v sieťach TN
 DOPLNKOVÁ OCHRANA:
 - Doplnkové ochranné pospojovanie
 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
 Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, prístor vonkajší, viď TS

STUPEŇ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–	KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MARTIN SIČÁR			
	VYPRACOVAL	Ing. MARTIN SIČÁR			
INVESTOR	Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce				
MIESTO STAVBY	parc. č. KN–C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok				
NÁZOV STAVBY	SOCIÁLNO–KOMUNITNÉ CENTRUM			DÁTUM	07/2022
				FORMÁT	1xA4
				ZÁKAZK. ČÍSLO	–
ČASŤ	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE			N	E–04