


NAVROVANÝ RE
dvojtarifný
trojfázový rozvádzač
priame meranie



AYKY-J 4x25
prívod z SPP

CYKY-J 3x1,5
vývod HR

AYKY-J 4x25
vývod HR

HR
odberné elektrické zariadenie

AYKY-J 4x25
prívod RE

CYKY-J 3x1,5
prívod RE

AYKY-J 4x25
prívod z SPP

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2019
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
-Základná izolácia živých častí
-Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
-Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
-Doplňkové ochranné pospojovanie
-Doplňková ochrana prúdovými chráničmi
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, priestor vonkajší, viď TS

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ STAVEBNÍK ZABEZPEČÍ
PODROBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PRI KRIŽOVANÍ S INŽINIERSKÝMI SIETAMI SA VÝKOP MUSÍ
REALIZOVAŤ RUČNE

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–		KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MARTIN SIČÁR			
	VYPRACOVAL	Ing. MARTIN SIČÁR			
INVESTOR					
Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce					
MIESTO STAVBY					
parc. č. KN–C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok					
NÁZOV STAVBY				DÁTUM	07/2022
				FORMÁT	2xA4
				ZÁKAZK. ČÍSLO	–
ČASŤ	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU	SCHÉMA ZAPOJENIA ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY			N	E–02